

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
z Dyrektywą 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych

**Producent:** ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione zawory balansowe spełniają wymagania Dyrektywy 2014/68/UE

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN(MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
447 Z końcówkami rowkowymi (Grooved end) skośny	żeliwo szare EN GJL250	65 ± 300	ANSI Klasa 150	-10 ± 120

**Zastosowana procedura oceny zgodności:** moduł H

**Stosowane normy zharmonizowane:** 1. EN-19, 2. EN-1563, 3. EN-1515-4, 4. EN-12266-1, 5. EN-12516-3, 6. EN-12516-4,

Stosowane inne normy: 1. EN-558, 2. EN-1561, 3. EN-12163, 4. EN-12164,

**Zaangażowana jednostka notyfikowana:** Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine, No. 0062


Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.

Certyfikat nr CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Deklaracja zgodności nr 39 /01/2018

Dyrektor Zarządzający

Andrzej Mrozek



Ścinawka Średnia 3.01.2018