

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z Dyrektywą 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych

**Producent:** ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.  
Oświadczamy, że poniżej wymienione przepustnice spełniają wymagania Dyrektywy 2014/68/UE

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN(MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
497-H 498-H	żeliwo szare EN-GJL250	32 + 600	1,6	-10 ÷ 140
	żeliwo sferoidalne EN-GJS400-15			
497-J	żeliwo szare EN-GJL250	32 + 300	1,6	-10 + 110
	żeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT	350 + 600	1,0	

**Zastosowana procedura oceny zgodności:** moduł H

**Stosowane normy zharmonizowane:** 1. EN-19, 2. EN-1563, 3. EN-12266-1, 4. EN-593+A1, 5. EN-12516-4.

**Stosowane inne normy:** 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1092-2

**Zaangażowana jednostka notyfikowana:** Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine, No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.

Certyfikat nr CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Deklaracja zgodności nr 17/01/2018

Dyrektor Zarządzający



Andrzej Mrozek

Ścinawka Średnia 3.01.2018