

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2018/NP1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **66.400.DN.dn – GJL**
67.400.DN.dn - GJS
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 :
Wyprodukowane w roku 2018
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
PN-EN 1074-1– Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-2– Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 2: Armatura zaporowa
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:
Nawiertka przyłączeniowa do rur PVC/PE typ NP1 z odejściami:
DN32 (1 ¼"); DN40 (1 ½"); DN50 (2")
Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET ARMATURA” Spółka Jawna;
Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 :

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 1
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **nie dotyczy.**
9. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ciśnienie nominalne	Spełnia : 1 Mpa dla GJL i 1,6 Mpa dla GJS	
Grubość ścianki do nawiercenia	Spełnia: do 15 mm	
Moment nawiercający	Spełnia: 30Nm	
Moment zamykający	Spełnia: 15Nm	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4
 W imieniu producenta podpisał(-a):

Chodera Tomasz , Specjalista ds. Kontroli Jakości

.....
 (nazwisko i stanowisko)

Ciele 08.01.2018

 (miejsce i data wydania)

Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz
 „BOHAMET-ARMATURA” SP.J.
 Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
 NIF 554-23-42-840 • REGON 092535146
 KRS 0000109728

“BOHAMET-ARMATURA” SP.J.

 Specjalista ds. kontroli jakości i nadzoru BHP
Tomasz Chodera